

Sicherheits-/Warnhinweise

(Schlauchleitung)

DIN EN 16436

Der Schlauch mit Einlage muss in jedem Fall vor dem auf dem Schlauch mit Einlage aufgedrucktem Verfallsdatum ausgetauscht werden.

Jede Beschädigung oder Veränderung der ganzen oder Teilen der Schlauchleitung macht ihren Austausch notwendig. Jede Modifikation der Schlauchleitung ist verboten.

Der Schlauch mit Einlage darf keiner Verdrehung oder übermäßiger Biegung ausgesetzt werden.

Installationen müssen mit den geltenden Regeln und dem Stand der Technik übereinstimmen.

Die Installationsanleitungen für die Schlauchleitung und des Gerätes müssen befolgt werden, insbesondere für die Lage und Ausrichtung der Verbindungsstellen.

Diese Schlauchleitung ausschließlich in Anlagen für Butan oder Propan und deren Gemische in der Gasphase verwenden.

Diese Schlauchleitung nicht für Butan/Propan in der flüssigen Phase verwenden.

Überprüfen, ob die Länge der Schlauchleitung die Funktion eines Sicherheitsgasströmungswächters nicht beeinträchtigt.

Nicht in Bereichen einsetzen, in denen die Temperatur 70 °C übersteigt.

Zwei oder mehrere Schlauchleitungen mit oder ohne Einlagen dürfen nicht miteinander verbunden werden.